


Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК,
каб.209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12


(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Пивкина Т.М.
Ф.И.О.

24.12.2022
(дата)


(подпись)

Товпеко А.В.
Ф.И.О.

24.12.2022
(дата)


(подпись)


Соловьев В.В.
Ф.И.О.

24.12.2022
(дата)


(подпись)


Клещев С.В.
Ф.И.О.

24.12.2022
(дата)


(подпись)

Крутских К.Е.
Ф.И.О.

24.12.2022
(дата)


(подпись)

Черкасова Н.П.
Ф.И.О.

24.12.2022
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	115	0	4	4	13	94	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	150	0	4	4	13	129	0	0
из них женщин	1167	7	0	4	0	3	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ООО "ОСК":ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ																							
581082	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	3.1		2	2								2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
581085	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		2	2								2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
611206	ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
604219	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
621657	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ			2	2								2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
621681	СПЕЦИАЛИСТ			2	2								2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ ООО "ОСК":РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК																							

581094	СТАРШИЙ МАСТЕР	3.1		3.2	2							2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
581096	МАСТЕР	3.1		3.2	2							2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
581099	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		3.1	3.2				2			3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
581102	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		3.2	3.1				2			3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
581112	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		2	3.2						2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
581118	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.2		3.3	3.2				2			3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
582030	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.2	3.1				3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
582043	СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	3.1		3.1	2	2			2			3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
615674	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК			2	2							2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ																						
636504	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	3.1				2			2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
582074	СТАРШИЙ МАСТЕР	3.2		3.2	2	2			2			2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
582077	МАСТЕР	3.2		3.2	2							2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
582082	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		3.1	2	2			2			3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
582083	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.2		3.2	2							2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
582084	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		3.1	3.2			2				3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
582089	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.1				3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
582092	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.2		3.1	2							3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
582098	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		3.2	2							3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

	СЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ																					
603769	СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	3.1		2	3.2	2						2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
615958	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		2	3.2							2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603763	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	3.2							3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603768	СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	3.1		2	3.2	2						3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603767	СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	3.1		2	3.2	2						2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
636507	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.3	3.1			2				2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
615959	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		2	3.1							3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
615960	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		2	3.2							2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Дата составления: 04.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 АЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27 АЕК 2022

(дата)

Инженер по ОиНТ

(должность)




(подпись)

Черкасова Н.П.

(Ф.И.О.)

27 АЕК 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	27 Дек 2022 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27 Дек 2022 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Пивкина Т.М. (Ф.И.О.)	27 Дек 2022 (дата)
Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Соловьев В.В. (Ф.И.О.)	27 Дек 2022 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 202 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Бачурина К.А. (Ф.И.О.)	04.08.2022 (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦЕХА ВЕНТИЛЯЦИИ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
581082, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 197)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581085, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 197)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581094, СТАРШИЙ МАСТЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581094, СТАРШИЙ МАСТЕР	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581096(581096-1a), МАСТЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581096(581096-1a), МАСТЕР	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581099(581099-1a; 581099-2a; 581099-3a; 581099-4a; 581099-5a; 581099-6a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 1, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581099(581099-1a; 581099-2a; 581099-3a; 581099-4a; 581099-5a; 581099-6a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

	ская)				
581099(581099-1а; 581099-2а; 581099-3а; 581099-4а; 581099-5а; 581099-6а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИ- ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ- ХА, ПНЕВ МОТРАНСПОР- ТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581099(581099-1а; 581099-2а; 581099-3а; 581099-4а; 581099-5а; 581099-6а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИ- ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ- ХА, ПНЕВ МОТРАНСПОР- ТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ККЦ-1 «ККЦ, Кран № 80, Система кондиционирования», т. ККЦ-2 «ККЦ, Кран № 25, Система кондиционирования», т. ККЦ-3 «ККЦ, МНЛЗ-1, Система кондицио- нирования», т. ЛПЦ-10-1 «ЛПЦ-10, Кран № 13, Система кондициониро- вания»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
581099(581099-1а; 581099-2а; 581099-3а; 581099-4а; 581099-5а; 581099-6а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИ- ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ- ХА, ПНЕВ МОТРАНСПОР- ТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581102(581102-1а; 581102-2а; 581102-3а; 581102-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИ- ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ- ХА, ПНЕВ МОТРАНСПОР- ТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фак- тор» п. 177, 97, 236)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581102(581102-1а; 581102-2а; 581102-3а; 581102-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	хания Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		разделении ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581102(581102-1а; 581102-2а; 581102-3а; 581102-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581102(581102-1а; 581102-2а; 581102-3а; 581102-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-1 «ККЦ, Кран № 80, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-1 «ЛПЦ-10, Кран № 13, Система кондиционирования», т. ЭСПЦ-3 «ЭСПЦ, Кран № 34, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
581102(581102-1а; 581102-2а; 581102-3а; 581102-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581112, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581112, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	

	СИЗ органов слуха		разделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
581112, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭнЦ-1 «Энергоцех, машзал, Система кондиционирования», т. ЭнЦ-2 «Энергоцех, холодильная станция 1, Система кондиционирования», т. ЭнЦ-3 «Энергоцех, холодильная станция 2, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
581118(581118-1а; 581118-2а; 581118-3а; 581118-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581118(581118-1а; 581118-2а; 581118-3а; 581118-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-3 «ККЦ, МНЛЗ-1, Система кондиционирования», т. ЭСПЦ-2 «ЭСПЦ, Кран № 29, Система кондиционирования», ЭСПЦ-3 «ЭСПЦ, Кран № 34, Система кондиционирования»,	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
581118(581118-1а; 581118-2а; 581118-3а; 581118-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

581118(581118-1а; 581118-2а; 581118-3а; 581118-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИ- ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ- ХА, ПНЕВ МОТРАНСПОР- ТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фак- тор» п. 97, 177, 236, 42, 1)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, согласо- но приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
581118(581118-1а; 581118-2а; 581118-3а; 581118-4а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИ- ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ- ХА, ПНЕВ МОТРАНСПОР- ТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582030(582030-1а), ЭЛЕК- ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582030(582030-1а), ЭЛЕК- ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ККЦ-1 «ККЦ, Кран № 80, Система кондиционирования», т. ККЦ-4 «ККЦ, МНЛЗ-6, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-2 «ЛПЦ-10, черновая(чистовая) группа клетей, Система кондиционирова- ния»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
582030(582030-1а), ЭЛЕК- ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник ЦВ, заместитель	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582030(582030-1a), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
582030(582030-1a), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 1, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582030(582030-1a), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582043, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582043, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-4 «ККЦ, МНЛЗ-6, Система кондиционирования», т.	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

РОВАНИЯ	ЛПЦ-10-3 «ЛПЦ-10 машзал, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-1 «ЛПЦ-10, Кран № 13, Система кондиционирования »				
582043, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582043, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 1, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582074, СТАРШИЙ МАСТЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582074, СТАРШИЙ МАСТЕР	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582077(582077-1а; 582077-2а;	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник ЦВ, заместитель	

582077-3a), МАСТЕР	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 236, 42)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582077(582077-1a; 582077-2a; 582077-3a), МАСТЕР	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582082(582082-1a; 582082-2a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582082(582082-1a; 582082-2a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582082(582082-1a; 582082-2a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-4 «ККЦ, МНЛЗ-6, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-3 «ЛПЦ-10 машзал, Система	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	кондиционирования», т. ККЦ-2 «ККЦ, Кран № 25, Система кондиционирования », т. ККЦ-3 «ККЦ, МНЛЗ-1, Система кондиционирования»,				
582082(582082-1а; 582082-2а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582083(582083-1а; 582083-2а; 582083-3а; 582083-4а; 582083-5а; 582083-6а; 582083-7а; 582083-8а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582083(582083-1а; 582083-2а; 582083-3а; 582083-4а; 582083-5а; 582083-6а; 582083-7а; 582083-8а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582083(582083-1а; 582083-2а; 582083-3а; 582083-4а; 582083-5а; 582083-6а; 582083-7а; 582083-8а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582084, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по	

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 853)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582084, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582084, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582084, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582084, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. СЦ-2 «Сортовой цех стан 370 бустерный вентилятор, Система кондиционирования», т. СЦ-3 «Сортовой цех, стан 170 вент. Оборудование холодильника, Система	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

	кондиционирования», т. СЦ-4 «Сортовой цех стан 370 венткамера № 1, Система кондиционирования»				
582089, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор п. 97, 177, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582089, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582089, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582089, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-1 «ККЦ, Кран № 80, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-3 «ЛПЦ-10 машзал, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-1 «ЛПЦ-10, Кран № 13, Система кондиционирования», т. ЭСПЦ-3 «ЭСПЦ, Кран № 34, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

582089, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582089, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
582092(582092-1а; 582092-2а; 582092-3а; 582092-4а; 582092-5а; 582092-6а; 582092-7а; 582092-8а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор п. 97, 177, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582092(582092-1а; 582092-2а; 582092-3а; 582092-4а; 582092-5а; 582092-6а; 582092-7а; 582092-8а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582092(582092-1а; 582092-2а; 582092-3а; 582092-4а; 582092-5а; 582092-6а; 582092-7а; 582092-8а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ-1 «ЭСПЦ ПУ ДСП-2, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

582092(582092-1а; 582092-2а; 582092-3а; 582092-4а; 582092-5а; 582092-6а; 582092-7а; 582092-8а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582098, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582098, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582098, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПВЭС-2-1 «ПВЭС-2, Центральный тепловой щит, Система кондиционирования», т. АЦ-2 «АЦ, Аглоцех, фабрика №4 (агломашина 15,16), Система кондиционирования», т. АЦ-1 «АЦ, Аглоцех, фабрика №4 (возврат: конвейер №78), Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
582098, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по	Начальник ЦВ, заместитель	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582099(582099-1а; 582099-2а; 582099-3а; 582099-4а; 582099-5а; 582099-6а; 582099-7а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582099(582099-1а; 582099-2а; 582099-3а; 582099-4а; 582099-5а; 582099-6а; 582099-7а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. СЦ-2 «Сортовой цех стан 370 бустерный вентилятор, Система кондиционирования», т. СЦ-4 «Сортовой цех стан 370 венткамера № 1, Система кондиционирования», т. ККЦ-1 «ККЦ, Кран № 80, Система кондиционирования», т. ККЦ-2 «ККЦ, Кран № 25, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
582099(582099-1а; 582099-2а; 582099-3а; 582099-4а; 582099-5а; 582099-6а; 582099-7а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582099(582099-1а; 582099-2а; 582099-3а; 582099-4а; 582099-5а; 582099-6а; 582099-7а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор п. 1, 42, 97, 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

	ровая печень»		ленных квот)		
582099(582099-1a; 582099-2a; 582099-3a; 582099-4a; 582099-5a; 582099-6a; 582099-7a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582102, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582102, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582102, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор п. 97, 177, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582102, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582105(582105-1a; 582105-2a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. СЦ-5 «СЦ, Стан 450, Кран № 1, Система кондиционирования», т. ТЭЦ-1 «ТЭЦ, Кран №6, Система кондиционирования», т. ЭСПЦ-1 «ЭСПЦ ПУ ДСП-2, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
582105(582105-1a; 582105-2a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582105(582105-1a; 582105-2a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 1, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582105(582105-1a; 582105-2a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582112(582112-1a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИО-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	

НИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582112(582112-1a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПВЭС-2-1 «ПВЭС-2, Центральный тепловой щит, Система кондиционирования», т. ЭСПЦ-1 «ЭСПЦ ПУ ДСП-2, Система кондиционирования», т. ЭСПЦ-5 «ЭСПЦ, ПУ ДСП-2, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-3 «ЛПЦ-10 машзал, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
582112(582112-1a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582112(582112-1a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582112(582112-1a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ОиНТ	
582154, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582154, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
582154, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 662-25 «Кран-балка №2 (большой пролет РМУ)», т. 662-33 «ПСК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
590654, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. СЦ-5 «СЦ, Стан 450, Кран № 1, Система кондиционирования», т. ТЭЦ-1 «ТЭЦ, Кран №6, Система кондиционирования», т. ЭСПЦ-1 «ЭСПЦ ПУ ДСП-2, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
590654, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
590654, СЛЕСАРЬ ПО РЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник ЦВ, заместитель	

МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 1, 42)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
590654, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
600715, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
600715, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603763, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
603763, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603763, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-11-1 «ЛПЦ-11 пост №2, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-11-3 «ЛПЦ-11 Нейтрализация Машзал № 1, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
603765(603765-1а; 603765-2а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-11-1 «ЛПЦ-11 пост №2, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-11-3 «ЛПЦ-11 Нейтрализация Машзал № 1, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
603765(603765-1а; 603765-2а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603765(603765-1а; 603765-2а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
603765(603765-1а; 603765-2а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603767(603767-1а; 603767-2а; 603767-3а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603767(603767-1а; 603767-2а; 603767-3а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603767(603767-1а; 603767-2а; 603767-3а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603768(603768-1а), СЛЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель	

САРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	чить работников переносным светильником т. ЛПЦ-11-2 «ЛПЦ-11 кран С-6, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-11-3 «ЛПЦ-11 Нейтрализация Машзал № 1, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-9-2 «ЛПЦ-9 кран С-7.1 Система кондиционирования»			начальника ЦВ, мастер	
603768(603768-1а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603768(603768-1а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603768(603768-1а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603769(603769-1а; 603769-2а; 603769-3а; 603769-4а; 603769-5а; 603769-6а; 603769-7а; 603769-8а; 603769-9а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

ВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
603769(603769-1а; 603769-2а; 603769-3а; 603769-4а; 603769-5а; 603769-6а; 603769-7а; 603769-8а; 603769-9а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603769(603769-1а; 603769-2а; 603769-3а; 603769-4а; 603769-5а; 603769-6а; 603769-7а; 603769-8а; 603769-9а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603770(603770-1а; 603770-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
603770(603770-1а; 603770-2а), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

603770(603770-1a; 603770-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
608615(608615-1a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-11-2 «ЛПЦ-11 кран С-6, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-11-3 «ЛПЦ-11 Нейтрализация Машзал № 1, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-9-2 «ЛПЦ-9 кран С-7.1 Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
608615(608615-1a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
608615(608615-1a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
608615(608615-1a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по	Начальник ЦВ, заместитель	

	осмотров		графику	начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
608616(608616-1a; 608616-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-11-2 «ЛПЦ-11 кран С-6, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-11-3 «ЛПЦ-11 Нейтрализация Машзал № 1, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
608616(608616-1a; 608616-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
608616(608616-1a; 608616-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
608616(608616-1a; 608616-2a), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздей-		В дни факти-	Начальник ЦВ, заместитель	
610955, ЭЛЕКТРОМОНТЕР	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ			

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 1, 42)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
610955, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
610955, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
610955, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ-4 «ККЦ, МНЛЗ-6, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-10-3 «ЛПЦ-10 машзал, Система кондиционирования», т. ККЦ-2 «ККЦ, Кран № 25, Система кондиционирования», т. ККЦ-3 «ККЦ, МНЛЗ-1, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
610955, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615674, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615957, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615957, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615957, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8-3 «ЛПЦ-8, Кран №12, Термическое отделение, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-8-2 «ЛПЦ-8 пятиклетевой стан 630, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
615957, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАСПОРТА И АСПИРАЦИИ	ментированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615958, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2023 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615958, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615958, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615959, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТ-РАСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8-3 «ЛПЦ-8, Кран №12, Термическое отделение, Система кондиционирования», т. ЛПЦ-8-2 «ЛПЦ-8 пятиклетевой стан 630, Система кондиционирования»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
615959, МОНТАЖНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель	

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615959, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615959, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615960(615960-1а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615960(615960-1а), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
615960(615960-1a), МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВ МОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636504, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636504, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636504, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	


636504, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	розовая печень» АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ленных квот) согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636505, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636505, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636505, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636505, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	


	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636506, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636506, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636506, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636506, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	

636507, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636507, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636507, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	
636507, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦВ, заместитель начальника ЦВ, инженер по ОиНТ	


	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)		
--	-------------------------------------	--	--------------	--	--

Дата составления: 04.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Начальник ООТПБиЭ (должность)  (подпись) Залавин Н.А. (Ф.И.О.) 27 ДЕК 2022 (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
 Начальник ООТиЗ (должность)  (подпись) Товпекко А.В. (Ф.И.О.) 27 ДЕК 2022 (дата)

Инженер по ОиНТ (должность)  (подпись) Черкасова Н.П. (Ф.И.О.) 27 ДЕК 2022 (дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)  (подпись) Клещев С.В. (Ф.И.О.) 27 ДЕК 2022 (дата)

Ведущий специалист по охране труда (должность)  (подпись) Крутских К.Е. (Ф.И.О.) 27 ДЕК 2022 (дата)

Доверенное лицо членов профсоюза (должность)  (подпись) Пивкина Т.М. (Ф.И.О.) 27 ДЕК 2022 (дата)

Начальник цеха (должность)  (подпись) Соловьев В.В. (Ф.И.О.) 27 ДЕК 2022 (дата)